

Расчет стоимости объекта: Реконструкция кабельной линии 0,4 кВ для технологического присоединения

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»:

Объем финансовых потребностей на строительство кабельной линии включает:

УНЦ КЛ (таблица К-1);

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншея) (таблица К-3);

затраты на проектно-изыскательские работы (таблица П-5);

Расчет выполнен с использованием данных для КЛ до 6 кВ сечением 185 мм² протяженностью 4,1км.

К1-05-1...6	120	2133	8745,3
К3-01-1(2)	10(6)	591	2423,1
П5-01	10(6)	611	2505,1

Стоимость строительства кабельного вывода в ценах на 01.01.2015 г.:

$8745,3+2423,1+2505,1=13673,5$ тыс.руб.

Итого: 13673,5 тыс.руб.

Итого с учетом коэффициентов инфляции 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4%, 2017 г. 3,2%

$13673,5*1,129*1,054*1,032=16791,67$ тыс.руб.

Итого с учетом понижающего коэффициента 0,222 в ценах на 01.02.2018 г.

3735,75 тыс.руб.

В том числе:

ПИР	СМР	Оборудование	в тыс.руб.
161,38	1664,25	1910,12	3735,75

И.о. начальника проектно-сметного отдела

Швецов Г.П.