



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ  
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж  
**Воронежская горэлектросеть**

ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: <http://www.vrnges.ru>, e-mail: [office@vrnges.ru](mailto:office@vrnges.ru)  
тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05  
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

«20» апреля 2018 г.

г. Воронеж

**АКТ**  
**технического обследования**

Комиссия в составе:

- начальника СП Сапрыкина В.П.
- мастера СП Афанасьева Н.А.,
- инженера ПТО Бухтоярова Д.Ю.

составила настоящий Акт технического обследования оборудования:

КТП-1324 (ул.Садовое кольцо, 25) год ввода в экспл. 1996;

В процессе обследования КТП комиссия определила непригодность к дальнейшей эксплуатации по следующим причинам: имеются следы ржавчины на стальном корпусе, следы протекания в крыше КТП, три раза отрывалась дверь РУ-6 кВ в месте крепления дверной нижней петли по сварному шву, блокировка на приводе РВ требует замены. Коммутационные аппараты изношены, а ремонт и замена не возможны из-за снятия их с производства.

**Заключение:** оборудование КТП для дальнейшей эксплуатации непригодно. Проведение восстановительного ремонта невозможно. Дальнейшая эксплуатация КТП несет угрозу жизни и здоровью людей, существенно повышает вероятность возникновения аварийных и пожароопасных ситуаций.

Начальник СП  
Мастер СП  
Инженер ПТО

Сапрыкин В.П.  
Афанасьев Н.А.  
Бухтояров Д.Ю.