



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж
Воронежская горэлектросеть

ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: <http://www.vrnges.ru>, e-mail: office@vrnges.ru
тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

«20» апреля 2018 г.

г. Воронеж

АКТ
технического обследования

Комиссия в составе:

- начальника СП Сапрыкина В.П.
- мастера СП Афанасьева Н.А.,
- инженера ПТО Бухтоярова Д.Ю.

составила настоящий Акт технического обследования оборудования:

КТП-505 (Рабочий проспект, 38) год ввода в экспл. 1987;

В процессе обследования КТП комиссия определила непригодность к дальнейшей эксплуатации по следующим причинам: имеются следы ржавчины на стальном корпусе, РВ в сторону ТП-40 требует регулировки, в связи с перекосом ножей, блокировка на приводе РВ требует замены

Заключение: оборудование КТП для дальнейшей эксплуатации непригодно. Проведение восстановительного ремонта невозможно. Дальнейшая эксплуатация КТП несет угрозу жизни и здоровью людей, существенно повышает вероятность возникновения аварийных и пожароопасных ситуаций.

Начальник СП
Мастер СП
Инженер ПТО

Сапрыкин В.П.
Афанасьев Н.А.
Бухтояров Д.Ю.