

0,4 кВ**за 21.06.2017**

Время	ТП-1323 0,4 кВ	ТП-1324 0,4 кВ	ТП-1296 0,4 кВ	ТП-1297 0,4 кВ	ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ	ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ	ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ
00 - 01	98	58	56	103	124	27	25
01 - 02	90	49	45	105	116	24	21
02 - 03	85	44	42	94	108	21	19
03 - 04	66	44	42	86	90	20	18
04 - 05	49	43	38	88	78	20	18
05 - 06	55	43	42	65	86	29	21
06 - 07	77	52	50	70	97	40	35
07 - 08	90	61	54	82	134	42	39
08 - 09	80	61	58	89	164	47	42
09 - 10	79	62	60	93	156	48	39
10 - 11	80	62	58	93	154	48	46
11 - 12	77	66	66	88	170	43	44
12 - 13	85	59	63	91	167	43	41
13 - 14	88	61	63	84	160	40	35
14 - 15	80	58	65	84	159	41	30
15 - 16	89	62	68	83	158	39	33
16 - 17	95	67	62	88	159	39	30
17 - 18	103	66	62	88	158	47	33
18 - 19	103	71	65	85	144	45	33
19 - 20	103	79	70	81	144	48	35
20 - 21	109	92	74	99	156	50	40
21 - 22	134	101	86	117	181	54	49
22 - 23	133	101	84	117	170	48	48
23 - 00	113	76	69	104	157	37	34
Сумма за сутки кВт*ч:	2164	1540	1441	2178	3388	937	809

0,4 кВ**за 21.06.2017**

Время	ТП-1323 0,4 кВ	ТП-1324 0,4 кВ	ТП-1296 0,4 кВ	ТП-1297 0,4 кВ	ТП-1245 ввод-1 0,4 кВ	ТП-1245 ввод-2 0,4 кВ	ТП-1246 ввод-1 0,4 кВ
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

00 - 01	98	58	56	103	124	27	25
01 - 02	90	49	45	105	116	24	21
02 - 03	85	44	42	94	108	21	19
03 - 04	66	44	42	86	90	20	18
04 - 05	49	43	38	88	78	20	18
05 - 06	55	43	42	65	86	29	21
06 - 07	77	52	50	70	97	40	35
07 - 08	90	61	54	82	134	42	39
08 - 09	80	61	58	89	164	47	42
09 - 10	79	62	60	93	156	48	39
10 - 11	80	62	58	93	154	48	46
11 - 12	77	66	66	88	170	43	44
12 - 13	85	59	63	91	167	43	41
13 - 14	88	61	63	84	160	40	35
14 - 15	80	58	65	84	159	41	30
15 - 16	89	62	68	83	158	39	33
16 - 17	95	67	62	88	159	39	30
17 - 18	103	66	62	88	158	47	33
18 - 19	103	71	65	85	144	45	33
19 - 20	103	79	70	81	144	48	35
20 - 21	109	92	74	99	156	50	40
21 - 22	134	101	86	117	181	54	49
22 - 23	133	101	84	117	170	48	48
23 - 00	113	76	69	104	157	37	34
МАХ, кВт:	134	101	86	117	181	54	49

ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ	ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ	ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ	ТП-1248 0,4 кВ	ТП-1422 0,4 кВ	ТП-1423 0,4 кВ	КТП-1700 0,4 кВ	ТП-4-10 0,4 кВ
32	0,29	14	49	23	42	71	10
26	0,18	12	43	19	38	72	7
22	0,17	11	41	18	37	72	9
23	0,21	11	34	17	28	33	8
20	0,24	10	31	17	21	0	7
32	0,22	13	38	20	23	0	7
35	0,23	13	43	24	29	0	8
37	0,46	12	46	29	37	0	10
38	0,24	12	47	27	39	0	10
41	0,25	10	51	29	43	0	10
42	0,26	11	52	31	44	0	11
41	0,26	10	47	29	42	0	14
42	0,40	12	50	28	40	0	11
37	0,39	14	52	29	43	0	10
32	0,37	12	54	27	42	0	10
36	0,44	12	54	28	46	0	9
38	0,48	12	56	31	44	0	12
44	0,38	15	61	28	43	0	11
49	0,38	13	63	29	46	0	13
54	0,40	13	67	35	45	0	14
60	0,69	16	74	40	54	0	17
73	0,63	21	92	47	71	51	16
68	0,50	19	84	43	63	68	15
50	0,38	15	61	33	49	70	11
976	8	313	1290	680	1009	436	258

ТП-1246 ввод-2 0,4 кВ	ТП-1247 ввод-1 0,4 кВ	ТП-1247 ввод-2 0,4 кВ	ТП-1248 0,4 кВ	ТП-1422 0,4 кВ	ТП-1423 0,4 кВ	КТП-1700 0,4 кВ	ТП-4-10 0,4 кВ
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

32	0,29	14	49	23	42	71	10
26	0,18	12	43	19	38	72	7
22	0,17	11	41	18	37	72	9
23	0,21	11	34	17	28	33	8
20	0,24	10	31	17	21	0	7
32	0,22	13	38	20	23	0	7
35	0,23	13	43	24	29	0	8
37	0,46	12	46	29	37	0	10
38	0,24	12	47	27	39	0	10
41	0,25	10	51	29	43	0	10
42	0,26	11	52	31	44	0	11
41	0,26	10	47	29	42	0	14
42	0,40	12	50	28	40	0	11
37	0,39	14	52	29	43	0	10
32	0,37	12	54	27	42	0	10
36	0,44	12	54	28	46	0	9
38	0,48	12	56	31	44	0	12
44	0,38	15	61	28	43	0	11
49	0,38	13	63	29	46	0	13
54	0,40	13	67	35	45	0	14
60	0,69	16	74	40	54	0	17
73	0,63	21	92	47	71	51	16
68	0,50	19	84	43	63	68	15
50	0,38	15	61	33	49	70	11
73	1	21	92	47	71	72	17

активная энергия