

Запас трансформаторной мощности на четвертый квартал 2018 г.

№ ТП/ПП	Трансформатор 1		Трансформатор 2		Трансформатор 3		Трансформатор 4		Трансформатор 5		Свободная трансформаторная мощность по ТП/ПП всего (кВА)	Уровень напряжения, кВ
	загрузка трансформатора (%)	Свободная мощность трансформатора (кВА)	загрузка трансформатора (%)	Свободная мощность трансформатора (кВА)	загрузка трансформатора (%)	Свободная мощность трансформатора (кВА)	загрузка трансформатора (%)	Свободная мощность трансформатора (кВА)	загрузка трансформатора (%)	Свободная мощность трансформатора (кВА)		
ПП-1	11,5	528,8	3,8	574,8							1103,6	0,4
ПП-10	57,4	129,4									129,4	0,4
ПП-11	41,6	221,8									221,8	0,4
ПП-12	12,1	333,5	12,1	333,5							667,1	0,4
ПП-13	37,4	374,3	14,7	323,7							698,0	0,4
ПП-15	70,6	111,5									111,5	0,4
ПП-16	39,0	144,7									144,7	0,4
ПП-168	14,2	814,1	4,5	906,2							1720,3	0,4
ПП-17	72,0	66,4									66,4	0,4
ПП-18	50,2	189,0									189,0	0,4
ПП-19	57,2	162,6									162,6	0,4
ПП-2	42,9	341,2	34,4	391,9							733,1	0,4
ПП-20	50,2	188,9									188,9	0,4
ПП-21	49,6	301,5									301,5	0,4
ПП-22	77,9	83,9									83,9	0,4
ПП-23	58,7	156,7									156,7	0,4
ПП-24	42,9	216,7									216,7	0,4
ПП-25	41,6	221,8									221,8	0,4
ПП-26	46,7	318,4									318,4	0,4
ПП-27	41,6	221,8	17,6	492,6							714,4	0,4
ПП-28	53,7	175,8	29,1	423,6							599,4	0,4
ПП-29	42,4	218,5									218,5	0,4
ПП-3	38,1	58,7	26,9	124,8							183,5	0,4
ПП-30	30,3	264,5	39,0	231,6							496,2	0,4
ПП-31	0,0	94,9									94,9	0,4
ПП-32	58,4	248,6	24,3	452,6							701,2	0,4
ПП-33	79,6	77,3	32,4	403,9							481,2	0,4
ПП-34	13,8	204,5	20,8	187,9							392,4	0,4
ПП-35	19,9	304,0									304,0	0,4
ПП-36	31,8	407,9	30,7	414,4							822,3	0,4
ПП-37	39,8	228,5	47,8	198,1							426,6	0,4
ПП-38	9,5	343,4	31,2	261,2							604,6	0,4
ПП-39	65,6	205,4	97,0	18,1							223,6	0,4
ПП-4	6,9	220,8	12,5	207,6							428,4	0,4
ПП-40	15,2	506,9	37,9	371,0							877,9	0,4
ПП-41	37,4	374,3	11,3	336,8							711,1	0,4
ПП-42	23,9	454,9	34,1	394,0							848,9	0,4
ПП-43	22,2	184,6	49,9	118,9							303,5	0,4
ПП-44	65,0	132,7	50,2	297,9							430,6	0,4
ПП-45	20,3	476,2	28,6	271,1							747,3	0,4
ПП-46	57,4	161,6	28,2	429,2							590,8	0,4
ПП-47	25,1	284,2	0,9	376,3							660,5	0,4
ПП-48	20,3	476,2	35,5	244,8							721,0	0,4

ТП-992	35,5	244,8	26,8	277,7							522,5	0,4
ТП-994	37,7	372,5	42,6	342,9							715,4	0,4
ТП-995	13,2	518,9	29,3	422,8							941,7	0,4
ТП-996	43,6	213,9	29,6	267,1							481,0	0,4
ТП-997	33,4	398,0	27,8	431,5							829,4	0,4
ТП-998	23,4	290,8	42,4	218,5							509,3	0,4
ТП-999	30,4	416,2	51,0	292,9							709,1	0,4
БКТП-1846	71,4	108,5									108,5	0,4
КТП-1868	162,9	-14,9									-14,9	0,4
КТП-1896	77,8	52,8									52,8	0,4
2БКТП-1793	7,3	879,9	39,9	228,0	9,5	343,4	4,8	902,9			2354,1	0,4