

МУП «Воронежская горэлектросеть»

Отчёт о плановых и аварийных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2015 год

| Месяц | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Все го |
|--|--------------------|-----------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|
| | | Виды поврежд. и работ | | | | | | | | | | | | |
| Аварийные отключения по стороне 6-10кВ | Всего | 39 | 22 | 44 | 50 | 50 | 47 | 58 | 43 | 38 | 46 | 40 | 36 | 513 |
| | К.З. В ТП-РП | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 22 |
| | К.З. на ВЛ-6кВ | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| | Откл. от МТЗ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Причина не уст. | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 32 |
| | Откл.в ЭСО | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 34 |
| Повреждения в сетях 6-10кВ | КЛ-6-10кВ | 26 | 15 | 37 | 44 | 38 | 32 | 54 | 45 | 38 | 45 | 47 | 24 | 445 |
| | Из них питающие | 10 | 6 | 10 | 14 | 12 | 7 | 13 | 11 | 5 | 6 | 13 | 9 | 116 |
| | Т. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | Зам. ПК | 2 | 3 | 7 | 19 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| Введено в работу | КЛ-6-10кВ | 43 | 41 | 34 | 49 | 49 | 29 | 50 | 53 | 41 | 48 | 47 | 32 | 516 |
| | Из них питающие | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 6 | 11 | 16 | 10 | 9 | 9 | 15 | 127 |
| | Нов эл.уст ТП, РП | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 47 |
| Повреждения в сетях 0,4кВ | Заявки абонентов | 443 | 476 | 499 | 511 | 751 | 493 | 674 | 472 | 403 | 545 | 498 | 1108 | 6873 |
| | Обрыв провода | 34 | 33 | 33 | 40 | 78 | 35 | 101 | 37 | 28 | 32 | 46 | 217 | 714 |
| | Заменено ПН | 48 | 75 | 88 | 71 | 125 | 83 | 108 | 65 | 44 | 51 | 48 | 122 | 928 |
| | н/в КЛ | 7 | 20 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 16 | 5 | 19 | 26 | 17 | 193 |
| | из них сторонние | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 52 |
| | Подвешено врем. КЛ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |

Зам. гл. инженера - начальник ОДС

Д.А. Панин