

МУП «Воронежская горэлектросеть»

Отчёт о плановых и аварийных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2016 год

Месяц		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
		Виды поврежд. и работ												
Аварийные отключения по стороне 6-10кВ	Всего	41	21	34	53	62	66	55	40	46	52	51	43	564
	К.З. В ТП-РП	2	1	4	2	2	0	1	1	1	2	5	1	22
	К.З. на ВЛ-6кВ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Откл. от МТЗ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	Причина не уст.	8	1	7	4	1	1	2	2	5	5	7	4	47
	Откл.в ЭСО	4	1	2	3	4	6	1	4	3	6	9	0	43
Повреждения в сетях 6-10кВ	КЛ-6-10кВ	22	24	25	51	67	78	50	38	44	39	34	38	510
	Из них питающие	5	8	6	10	24	16	12	12	10	5	12	7	127
	Т.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	4
	Зам. ПК	4	10	16	3	13	6	12	9	6	0	5	13	97
Введено в работу	КЛ-6-10кВ	28	47	63	68	65	55	68	56	62	63	75	67	717
	Из них питающие	4	11	6	9	22	18	24	24	11	7	17	7	160
	Нов эл.уст ТП, РП	3	3	3	3	0	0	0	0	0	2	0	4	18
Повреждения в сетях 0,4кВ	Заявки абонентов	550	498	559	613	494	548	536	508	571	399	612	637	6525
	Обрыв провода	40	23	27	40	28	57	38	65	32	13	24	34	421
	Заменено ПН	93	97	67	68	57	58	47	63	38	40	66	93	787
	н/в КЛ	18	21	21	22	31	23	12	7	10	14	10	17	206
	из них сторонние	9	11	8	9	10	7	3	2	3	4	3	4	73
	Подвешено врем. КЛ	0	2	1	2	1	2	0	0	1	0	0	1	10

Зам. гл. инженера - начальник ОДС

Д.А. Панин