

МУП «Воронежская горэлектросеть»

Отчёт о плановых и аварийных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2017 год

Месяц		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Виды поврежд. и работ	по													
	стороне 6-10кВ													
Аварийные отключения	Всего	20	21	35	38	42								156
	К.З. В ТП-РП	0	2	0	1	0								3
	К.З. на ВЛ-6кВ	0	2	1	0	1								4
	Откл. от МТЗ	0	0	0	0	0								0
	Причина не уст.	5	2	3	3	2								15
	Откл.в ЭСО	1	0	2	0	5								8
Недоотпуск ЭЭ, тыс.кВт-ч		35,46	34,73	38,67	40,52	45,28								194,66
Повреждения в сетях 6-10кВ	КЛ-6-10кВ	13	20	32	34	43								142
	Из них питающие	1	2	10	10	12								35
	Т.	3	1	1	1	0								6
	Зам. ПК	5	5	2	4	3								19
Введено в работу	КЛ-6-10кВ	47	57	51	51	49								255
	Из них питающие	3	2	14	12	12								41
	Нов эл.уст ТП, РП	4	4	2	1	3								14
Повреждения в сетях 0,4кВ	Заявки абонентов	445	663	439	624	380								2551
	Обрыв провода	43	165	31	49	29								317
	Заменено ПН	47	72	53	56	45								273
	н/в КЛ	13	20	18	17	11								79
	из них сторонние	7	5	4	6	3								25
	Подвешено врем. КЛ	1	0	1	0	1								3

Зам. гл. инженера - начальник ОДС

Д.А. Панин