

МУП «Воронежская горэлектросеть»

Отчёт о плановых и аварийных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2017 год

Месяц		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Виды поврежд. и работ														
Аварийные отключения по стороне 6-10кВ	Всего	20	21	35	38	42	39	32	63	47	36			373
	К.З. В ТП-РП	0	2	0	1	0	0	2	0	1	2			8
	К.З. на ВЛ-6кВ	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0			5
	Откл. от МТЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		1
	Причина не уст.	5	2	3	3	2	2	2	1	7	4	1		30
	Откл.в ЭСО	1	0	2	0	5	3	2	2	3	0	0		16
Недоотпуск ЭЭ, тыс.кВт-ч		35,46	34,73	38,67	40,52	45,28	42,15	34,87	58,63	52,69	47,25			430,25
Повреждения в сетях 6-10кВ	КЛ-6-10кВ	13	20	32	34	43	29	15	56	43	33			318
	Из них питающие	1	2	10	10	12	8	6	12	8	4			73
	Т.	3	1	1	1	0	0	0	0	2	0			8
	Зам. ПК	5	5	2	4	3	2	11	4	5	2			43
Введено в работу	КЛ-6-10кВ	47	57	51	51	49	32	27	60	50	53			477
	Из них питающие	3	2	14	12	12	9	9	12	12	12			95
	Нов эл.уст ТП, РП	4	4	2	1	3	0	1	3	2	1			21
Повреждения в сетях 0,4кВ	Заявки абонентов	445	663	439	624	380	510	731	599	450	494			5335
	Обрыв провода	43	165	31	49	29	48	102	48	32	23			570
	Заменено ПН	47	72	53	56	45	66	90	72	41	74			616
	н/в КЛ	13	20	18	17	11	18	17	21	13	15			163
	из них сторонние	7	5	4	6	3	5	4	6	2	2			44
	Подвешено врем. КЛ	1	0	1	0	1	2	1	0	0	0			6

Зам. гл. инженера - начальник ОДС

Д.А. Панин