

## МУП «Воронежская горэлектросеть»

Отчёт о плановых и аварийных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2018 год

Месяц		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
		Виды поврежд. и работ												
Аварийные отключения по стороне 6-10кВ	Всего	29	27											56
	К.З. В ТП-РП	1	0											1
	К.З. на ВЛ-6кВ	0	0											0
	Откл. от МТЗ	0	0											0
	Причина не уст.	0	3											3
	Откл.в ЭСО	1	0											1
Недоотпуск ЭЭ, тыс.кВт-ч		38,56	36,74											75,3
Повреждения в сетях 6-10кВ	КЛ-6-10кВ	33	26											59
	Из них питающие	7	7											14
	Т.	0	1											1
	Зам. ПК	7	4											11
Введено в работу	КЛ-6-10кВ	59	57											116
	Из них питающие	7	6											13
	Нов эл.уст ТП, РП	0	1											1
Повреждения в сетях 0,4кВ	Заявки абонентов	427	426											853
	Обрыв провода	34	33											67
	Заменено ПН	33	54											87
	н/в КЛ	12	12											24
	из них сторонние	2	4											6
	Подвешено врем. КЛ	0	0											0

Зам. гл. инженера - начальник ОДС

Д.А. Панин