

МУП «Воронежская горэлектросеть»

Отчёт о плановых и аварийных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2018 год

Месяц		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Виды поврежд. и работ	по													
	стороне													
Аварийные отключения	Всего	29	27	14	53									123
	К.З. В ТП-РП	1	0	0	2									3
	К.З. на ВЛ-6кВ	0	0	1	0									1
	Откл. от МТЗ	0	0	0	0									0
	Причина не уст.	0	3	2	6									11
	Откл.в ЭСО	1	0	0	2									3
Недоотпуск ЭЭ, тыс.кВт-ч		38,56	36,74	25,47	55,68									156,45
Повреждения в сетях 6-10кВ	КЛ-6-10кВ	33	26	12	47									118
	Из них питающие	7	7	2	10									26
	Т.	0	1	1	0									2
	Зам. ПК	7	4	1	3									15
Введено в работу	КЛ-6-10кВ	59	57	56	62									234
	Из них питающие	7	6	4	9									26
	Нов эл.уст ТП, РП	0	1	0	1									2
Повреждения в сетях 0,4кВ	Заявки абонентов	427	426	551	768									2172
	Обрыв провода	34	33	140	143									350
	Заменено ПН	33	54	53	83									223
	н/в КЛ	12	12	10	28									62
	из них сторонние	2	4	2	2									10
	Подвешено врем. КЛ	0	0	0	0									0

Зам. гл. инженера - начальник ОДС

Д.А. Панин