

АО «Воронежская горэлектросеть»

Отчёт о плановых и аварийных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2019 год

Месяц		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
		Виды повр. и работ												
ТН 6-10 кВ	Всего	17	21	47	62	66	43	72	43	50	55	48	39	563
	К.З. В ТП-РП	0	0	1	1	1	0	1	0	2	0	1	2	9
	К.З. на ВЛ-6кВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Откл. от МТЗ	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	1	3	10
	Причина не установлена	1	1	4	4	6	4	5	3	2	6	2	3	41
	Откл.в ЭСО	0	1	0	2	0	1	2	1	2	3	4	2	18
Среднее время восстановления, ч.		1,3	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2
Недоотпуск ЭЭ, тыс.кВт-ч		28,64	35,12	51,39	65,18	69,24	51,17	68,34	39,57	49,61	57,89	52,36	49,38	617,89
Повреждения в сетях 6-10 кВ	КЛ-6-10кВ	16	18	47	63	68	42	69	40	54	27	39	35	518
	Из них питающие	6	1	17	8	14	14	13	10	16	7	11	7	124
	Т.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Зам. ПК	1	2	5	4	4	1	2	1	2	1	0	0	23
Введено в работу	КЛ-6-10кВ	41	43	65	57	71	46	53	48	47	58	57	84	670
	Из них питающие	7	2	15	11	14	14	12	14	13	14	10	13	139
	Нов эл.уст ТП, РП	3	1	3	2	1	1	2	2	3	7	3	9	37
ТН 0,4 кВ	Заявки абонентов	443	722	483	460	718	484	536	489	564	490	540	559	6488
	Обрыв провода	60	269	51	22	61	34	54	49	51	46	30	27	754
	Заменено ПН	51	45	45	33	54	60	48	44	52	54	69	39	594
	КЛ - 0,4 кВ	7	13	24	13	21	20	19	22	20	17	12	17	205
	из них сторонние	1	2	3	1	5	6	7	6	5	3	4	2	45
	Подвешены врем. КЛ	0	3	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	10
Среднее время восстановления, ч.		1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6

Зам. гл. инженера - начальник ОДС

Д.А. Панин

