АО "ВГЭС" Филиал ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго"

Отчёт о технологических нарушениях и аварийно-восстановительных работах в городских электрических сетях 6-10/0,4 кВ за 2026 год

Виды повреждений и АВР		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Технологические нарушения по стороне 6-10кВ	**Всего**	**39**	**55**	**58**	**68**	**91**	**52**	**46**	**58**	**48**	**53**			**568**
	Откл. от МТЗ	3	1	2	3	0	1	0	1	0	0			11
	Причина не уст.	1	0	0	1	0	0	1	0	1	8			12
Повреждения в сетях 6-10кВ	КЛ-6-10кВ	45	61	64	71	88	55	45	49	50	42			570
	Из них фидеров	5	7	10	12	17	9	7	4	9	14			94
	КЛ-6-10кВ сторонние	7	3	4	3	8	3	2	1	7	0			38
	Силовые Т	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	К.З. в ТП-РП	1	2	4	3	2	1	1	2	1	2			19
	К.З. В ТП-РП сторонних	4	5	3	5	0	3	0	2	4	2			28
	Замена ПК	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0			2
Ввод в работу оборудования после АВР	КЛ-6-10кВ	36	24	19	37	26	21	27	19	25	84			318
	Из них фидеров	8	2	3	6	8	9	6	7	6	19			74
	Новые ЭУ	2	1	0	1	0	2	0	1	2	2			11
ТН в сетях 0,4кВ	Неотложные заявки	356	374	369	381	367	373	368	387	376	361			3712
	КЛ-0.4кВ	6	4	3	2	0	2	3	2	4	12			38
	КЛ-0.4кВ сторонние	2	1	0	0	2	0	2	0	1	2			10

Заместитель гл. инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС  Д.В. Бондаренко