

И.о. генерального директора МУП "Воронежская Горэлектросеть"



Отчет о вводах/выводах объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		План	Факт	План	Факт
		МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.		МВт, Гкал/час, км, МВА, шт.	
1		3	4	5	6
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП	17,65	17,45	16,09	14,95
2	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП	1,60	1,61		
3	Монтаж КЛ-0,4 кВ		0,05		
4	Замена КЛ-0,4кВ	2,98	2,98	2,45	3,35
5	Замена КЛ-6, 10 кВ	3,34	4,22	2,46	4,85
6	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ	5,53	5,52	1,00	1,00
7	Модернизация устройств телемеханики в ОДС. РП	10	10		
8	Замена изношенных камер КСО	10	10	10	10
9	Монтаж дополнительных камер КСО	2	1		
10	Замена н/в щитов на панели ЦО-70	62	62	62	62
11	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные	37	37	37	37
12	Замена автоматических выключателей	17	17	17	17
13	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП	24	25		
14	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	5	4		
15	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП (замена кабельных перемычек с силовых трансформаторов до РУ-0,4 кВ на шинный мост)	22	22	22	
16	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП	10	10		
17	Прокладка к РП кабелей усиления в/в фидеров	9,3	1,04		
18	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП	6	6		
19	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных	2,52		1,26	
20	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП	15,37	6,89		
21	Прокладка КЛ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2	0,57	0,57		
22	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП	1,15	1,15		
23	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП	1,54	1,71		
24	Строительство ТП для технологического присоединения	1,6	11,02		
25	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	7,3	13,71		
26	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	9,07	12,61		
27	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	2,99	18,39		