

**2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде ,а так же динамика по отношению к году ,предшествующему отчетному.**

№	Показатель	2014г.	2015г.	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии(Пsaidi)	1,23	0,99	0,24
1,1	ВН(110кВ и выше)			
1,2	СН1(35-60кВ)			
1,3	СН2(1-20кВ)	0,73	0,61	0,12
1,4	НН(до 1кВ)	0,5	0,38	0,12
2	Показатели средней частоты прекращения передачи электрической энергии (Пsaifi)	0,7543	0,5187	0,2356
2,1	ВН(110кВ и выше)			
2,2	СН1(35-60кВ)			
2,3	СН2(1-20кВ)	0,2561	0,1894	0,0667
2,4	НН(до 1кВ)	0,4982	0,3293	0,1689
3	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии,связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (Пsaidi,план)2	4,53	4,38	0,15
3,1	ВН(110кВ и выше)			
3,2	СН1(35-60кВ)			
3,3	СН2(1-20кВ)	1,3	1,2	0,1
3,4	НН(до 1кВ)	3,23	3,18	0,05
4	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии,связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (Пsaifi,план)2	15,5	16,4	-0,9
4,1	ВН(110кВ и выше)			
4,2	СН1(35-60кВ)			
4,3	СН2(1-20кВ)	4	4,4	-0,4
4,4	НН(до 1кВ)	11,5	12	-0,5
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии ,подтвержденных актами контролирующих организаций или решениями суда,шт	0	0	0
5,1	В том числе количество случаев нарушения качестваэлектрической энергии по вине сетевой организации ,подтвержденных актами контролирующих организаций или решениями суда,шт	0	0	0