

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» - Служба воздушных линий

Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65

Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrnges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 255-30-74

Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.

Контактное лицо: Сапрыкин Владимир Иванович – начальник службы воздушных линий.

Тел.(473) 263-27-91

Цель: Работы по технологическим присоединениям на ВЛ МУП «ВГЭС».

Источник финансирования: Внебюджетные средства.

1. Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства товара, работы, услуги, сведения о комплектации:

СИП-4 4x25 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,4/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II и III, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°C до +50°C. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°C. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°C. Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°C. Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°C. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 10 диам. кабеля. Срок службы, не менее 40 лет. Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года. Провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C в течение 10 минут должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50Гц в течение не менее 5 минут: самонесущие изолированные – 4кВ.

2. Сведения о количестве:

Провод СИП-4 4*25 количество 1500 м (тысяча пятьсот) м.

3. Требования по объему гарантий качества товара и/или оборудования:

Нет.

4. Схемы расположения оборудования, план здания, линейная схема, чертежи;

5. Требования к качеству товара и/или оборудования:

Соответствие ГОСТ 31946-2012.

6. Требования к расходам на эксплуатацию товара и/или оборудования;

7. Требования к качеству, безопасности товара и/или оборудования

По ГОСТ 31946-2012.

8. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок;

Срок поставки каждой партии товара составляет 3 календарных дня с момента подачи заявки Поставщику силами Поставщика по адресу г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 97.

Начальник СВЛ



Сапрыкин В.И.

8025