


006-1-1519

Утверждаю
Заместитель генерального директора
по правовым вопросам АО «ВГЭС»

_____ Сапелкин Д.А.
« _____ » _____ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проверке трансформаторов тока и напряжения для нужд
АО «ВГЭС»

Согласовано:
Директор по транспорту электроэнергии
АО «ВГЭС»

_____  Бородин В.В.
« _____ » _____ 201__ г.

0148

Заказчик: Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» - СЭ и МУЭ

Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65

Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrnges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 255-30-74

Ответственное должностное лицо: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.

Контактное лицо: Хлистун Александр Анатольевич начальник СЭ и МУЭ; Сапрыкин Вадим Петрович – начальник СП.

Тел.(473) 272-35-34, (473) 263-28-68, (473) 263-12-47, (473) 263-50-67

Цель: Услуги производственного характера

Источник финансирования: Внебюджетные средства

1. Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства товара и/или оборудования;

1.1. Поверка трансформаторов тока и напряжения:

Проведение поверки (калибровки) трансформаторов тока и напряжения обусловлено необходимостью получения легитимной информации о пригодности трансформаторов тока и напряжения к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям. Определение реального технического состояния средств измерений и наличие подтверждающего документа о прохождении метрологического контроля средств измерений. Трансформаторы тока и напряжения подвергаются первичной поверке после проведения ремонта или периодической — через время, не более межповерочного интервала. Поверка трансформаторов тока проводится в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. Поверка трансформаторов напряжения проводится в соответствии с ГОСТ 8.216-2011.

2. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и/или оборудования;

Нет.

3. Требования по комплектации товара и/или оборудования;

Нет.

4. Сведения о количестве (шт., не менее):

Трансформатор тока ТОЛ-10	30	шт.
Трансформатор тока ТПОЛ-10	32	шт.
Трансформатор тока ТПЛ-10	18	шт.
Трансформатор напряжения НТМИ-6	32	шт.
Трансформатор напряжения НТМИ-10	8	шт.

5. Требования к обслуживанию товара и/или оборудования;

- Производство работ является возможным только под контролем представителя АО «ВГЭС»

- Персонал исполнителя, выполняющий работу должен быть обученным и иметь подтверждающие документы, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Персонал исполнителя, должен быть квалифицированным, обученным и иметь опыт производства аналогичных работ.

- Допуск и работа на объектах АО «ВГЭС» производятся в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

6. Требования к расходам на эксплуатацию товара и/или оборудования;

Нет.

7. Требования к качеству, безопасности товара и/или оборудования;

- Соответствие методики поверки ГОСТ 8.217-2003.
- Соответствие методики поверки ГОСТ 8.216-2011.
- Эталонное оборудование, используемое при работе, должно быть технически исправным, иметь действующее свидетельство о поверке

8. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок;

Услуга оказывается на месте эксплуатации трансформаторов тока, в соответствии с графиком поверки (калибровки) средств измерений на 2019 год.

9. Передаваемая вместе с товаром и/или оборудованием документация и необходимое количество расходных материалов, инструментов, запасных частей;

- Товарная накладная.
- Счет-фактура.
- Акт выполненных работ.
- Протоколы (сертификаты) калибровки или извещения о непригодности средств измерений.

10. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место);

Нет.

11. Требования по объему гарантий качества товара и/или оборудования;

Исполнитель гарантирует достоверность данных о состоянии средств измерений в момент измерений.

Начальник СЭ и МУЭ

Начальник СП



Хлистун А.А.

Сапрыкин В.П.

Исполнитель:

Востроилов А.Н.

Тел.: (473) 272-35-34 (333).